

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России)
620042, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 115 т.(343)228-53-71 ф.(343)257-48-96 E-mail: oitp-undso@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности Белоярского городского округа, городского округа Верхнее Дуброво, городского округа Заречный, Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский
(наименование органа государственного надзора)

р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, 40, тел. (34377) 2-23-76, E-mail: tond-Beloyarka@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 42/1/29

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Некрасовская основная общеобразовательная школа № 13» (далее «НООШ №7»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина, собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору Юсупова Э.Ш.

ОНДиПР Белоярского ГО, ГО В-Дуброво, ГО Заречный, Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа ГПН)

от « 05 » июня 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин. « 21 » Июня 2018 г. по 15 ч 00 мин. « 29 » июня 2018 г. проведена проверка

Начальником ОНДиПР Белоярского ГО, ГО В-Дуброво, ГО Заречный, Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области подполковником внутренней службы Юсуповым Э.Ш.

(полнота, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку)

«НООШ №13», Белоярский район, с Некрасово, ул. Алексеевская, д. 34

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления

совместно с

Директором «НООШ №13» Яковлевой М.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
1.	2.	3.	4.	5.
1	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям раздела XVIII	Правила противопожарного режима в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. п. 2	март 2019 года	
2	Не организована проверка источника наружного противопожарного водоснабжения, не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов	Правила противопожарного режима в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. п. 55	март 2019 года	
3	Допускается эксплуатация электросветильников со снятыми колпаками	Правила противопожарного режима в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. пп. «в» п. 42	март 2019 года	
4	Объект не обеспечен огнетушителями по нормам	Правила противопожарного режима в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ	март 2019 года	

		№ 390 от 25.04.2012 г. п. 70		
5	Пути эвакуации не оборудованы знаками пожарной безопасности	Правила противопожарного режима в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. пункт 33	март 2019 года	
6	Автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии	Правила противопожарного режима в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. п. 61	март 2019 года	
7	Отсутствуют двери предусмотренные проектной документации препятствующие распространению опасных факторов пожара	Правила противопожарного режима в РФ утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. п.23 «д»	март 2019 года	
8	Люки, ведущие на кровлю из лестничных клеток, не являются противопожарными люками 2-го типа	Федеральный закон от 22.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», ч. 1 ст. 46; СНиП 21-01-97*, абз. 3 п. 8.4*	март 2019 года	
9	Отсутствуют указатели с четко нанесенными цифрами расстояния до месторасположения пожарных гидрантов и резервуаров, являющихся источником противопожарного водоснабжения	Правила противопожарного режима в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. п. 55	март 2019 года	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в апреле 2019 г.

(квартал, месяц).

Начальник ОНДиПР Белоярского ГО, ГО В-Дуброво, ГО Заречный, Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области
Э.Ш. Юсупов

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«29» июня 2018г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор «НООШ №13» Яковлева М.В.
(должность, фамилия, инициалы)

«29» июня 2018 г.



Телефоны доверия:

МЧС России 8-499-216-99-99

СРЦ МЧС России 8-(391)-298-55-47

ГУ МЧС России по Свердловской области 8-343-262-99-99

ОНД Белоярского ГО, ГО В-Дуброво, ГО Заречный, Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский 8-34377-2-23-76

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575841

Владелец Яковлева Марина Владимировна

Действителен с 04.07.2022 по 04.07.2023