

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
**Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Свердловской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

620042, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 115 т.(343)228-53-71 ф.(343)257-48-96 E-mail: oitp-undso@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности Белоярского городского округа, городского округа Верхнее Дуброво, городского
округа Заречный, Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский**

(наименование органа государственного надзора)

р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, 40, тел. (34377) 2-23-76, E-mail: tond-Beloyarka@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 43/1/30

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Некрасовская основная общеобразовательная школа № 13» (далее «НООШ №7»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору Юсупова Э.Ш. ОНДиПР Белоярского ГО, ГО В-Дуброво, ГО Заречный, Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области № 43

(наименование органа ГПН)

от « 05 » июня 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин. « 21 » Июня 2018 г. по 15 ч 00 мин. « 29 » июня 2018 г. проведена проверка

Начальником ОНДиПР Белоярского ГО, ГО В-Дуброво, ГО Заречный, Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области подполковником внутренней службы Юсуповым Э.Ш.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку)

«НООШ №13», Белоярский район, с Некрасово, ул. Алексеевская, д. 38

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления

совместно с Директором «НООШ №13» Яковлевой М.В.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
1.	2.	3.	4.	5.
1	Провести испытание наружной пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола протокол эксплуатационного испытания	(Правила противопожарного режима в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. п. 24	март 2019 года	
2	На путях эвакуации 1 этажа (коридор № 46,49 по плану БТИ) применить материалы с пожарной опасностью не более чем: - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общем коридоре - Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2; - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе, холлах и фойе – В2, РП2, Д3, Т2	(Федеральный закон от 22.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», ч. 1 ст. 46; Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, ч. 1 ст.151; СНиП 21-01-97*, п. 6.25)	март 2019 года	
3	Разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями раздела XVIII	Правила противопожарного режима в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. п. 2	март 2019 года	

4	Организовать проверку источника наружного противопожарного водоснабжения, не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов	Правила противопожарного режима в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. п. 55;	март 2019 года	
5	Не допускать эксплуатацию электросветильников со снятыми колпаками	Правила противопожарного режима в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. пп. «в» п. 42;	март 2019 года	
6	Обеспечить объект огнетушителям по нормам	(Правила противопожарного режима в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. п. 70)	март 2019 года	
7	Пути эвакуации оборудовать знаками пожарной безопасности	(Правила противопожарного режима в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. пункт 33);	март 2019 года	
8	Оборудовать двери ведущие из коридоров устройствами для самозакрывания (доводчиков) и уплотнений в притворах	Федеральный закон от 22.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», ч. 1 ст. 46; Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, ч. 1 ст.151; СНиП 21-01-97*, абз. 2 п. 6.18	март 2019 года	
9	организовано проведение проверок на работоспособность внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов	Правила противопожарного режима в РФ утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. пункт 55	март 2019 года	
10	Оборудовать указателями здание с направлением и с четко нанесенными цифрами расстояния к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения	Правила противопожарного режима в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. п. 55;		

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в апреле 2019 г.

(квартал, месяц).

Начальник ОНДиПР Белоярского ГО, ГО В-Дуброво, ГО Заречный, Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский
УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области
Э.Ш. Юсупов

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«29» июня 2018г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор «НООП №13» Яковлева М.В.

(должность, фамилия, инициалы)

« 29 » июня 2018 г.



Телефоны доверия:

МЧС России 8-499-216-99-99

СРЦ МЧС России 8-(391)-298-55-47

ГУ МЧС России по Свердловской области 8-343-262-99-99

ОНД Белоярского ГО, ГО В-Дуброво, ГО Заречный, Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский 8-34377-2-23-76

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575841

Владелец Яковлева Марина Владимировна

Действителен с 04.07.2022 по 04.07.2023